

IGK.042.7.2014

Odpowiedź na zapytanie

Gmina Juchnowiec Kościelny informuje, że w dniu 27 października 2014 r. do tut urzędu wpłynęły zapytania dotyczące zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego pn.: *Wykonanie placu zabaw we wsi Bogdanki.*

Zamawiający przekazuje treść pytań i udziela odpowiedzi jak niżej:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie i montaż bujaków o innych wzorach niż bujaki określone w specyfikacji np. „MOTOR”?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający potwierdza, że w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: bujak rower – 1 szt. i bujak konik – 1 szt.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie wieży z daszkiem czterospadowym?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie w zestawie wieży z daszkiem czterospadowym.

Pytanie nr 3:

Proszę o informację z jakiego materiału mają zostać wykonane elementy drewniane oraz metalowe poszczególnych urządzeń.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Elementy drewniane placu zabaw powinny być wykonane z drewna sosnowego rdzeniowego o przekroju okrągłym, impregnowanego specjalistycznymi środkami, odpornymi na warunki atmosferyczne. Pionowe słupy z drewna powinny być zabezpieczone od góry plastikowymi przykrywkami lub zaokrąglone, umożliwiając szybki odpływ wody. Elementy drewniane bujaków należy wykonać ze sklejki wodoodpornej pomalowanej farbami ochronnymi.

Elementy metalowe urządzeń placu zabaw drążki, poręcze, elementy karuzel i huśtawek oraz sprężyny do bujaków powinny być malowane proszkowo. Ślizgi powinny być wykonane w całości ze stali nierdzewnej z elementami ocynkowanymi i malowanymi proszkowo. Do łączenia elementów należy zastosować śruby i wkręty galwanizowane, których nakrętki będą zabezpieczone plastikowymi podkładkami i korkami.

Części wymagające dużej stabilności powinny być wbetonowane na głębokość 50 – 70 cm.